
Sachgebiet Sachgebiet P2	Sachbearbeiter Herr Aigner
------------------------------------	--------------------------------------

Beratung Gemeinderat	Datum 19.05.2026	Behandlung öffentlich	Zuständigkeit Kenntnisnahme
--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Betreff
Beantwortung Anfrage Sachstand Entwässerungsproblem FS 12

Sachverhalt

Stellungnahme durch das Landratsamt Freising als zuständiger Straßenbaulastträger

Ende letzten Jahres wurden ja bereits in den problematischen Anlagen 1, 4 und 5 die Filterpatronen erneuert und sämtliche Anlagen gereinigt. Bis jetzt gab es unseren Wissens nach auch keine Probleme mehr.

Weiter wurden in den oben Anlagen 1, 4 und 5 Sensoren zur Überwachung angebracht, die allerdings noch nicht automatisch ausgewertet werden können, da sich das ganze System seitens der Fränkischen Rohre noch im Entwicklungsstadium befindet.

Die aktuelle Lösung funktioniert im Moment augenscheinlich, soll aber auf Dauer weiter optimiert werden.

Durch die Fränkischen Rohre wurde weiter vorgeschlagen und auch mit dem WWA bereits besprochen, dass es noch zwei weitere Optionen gibt:

-neues, durchlässigeres Filtermaterial (SediSorp eco): dem wurde durch das WWA bereits zugestimmt und wird im Herbst, wenn die Filter wieder gereinigt werden, voraussichtlich eingebaut

-Interner Notüberlauf in die Rigole: hier ist die Fa Fränkische Rohre ebenfalls noch in der Entwicklung. Die Lösung wurde dem WWA ebenfalls bereits vorgestellt, hier haben wir aber noch keine Rückmeldung.

Info: Die Fränkischen Rohre haben bei jedem Termin darauf hingewiesen, dass es sich weder um einen Planungsfehler noch um einen Produktfehler handelt. Die Anlagen sind wohl wie alle anderen auch gebaut und dimensioniert, nur dass die örtlichen Gegebenheiten unserer FS 12, wie z.B. das geringe Gefälle, die organische Belastung und ggf. noch andere Faktoren zu den uns bekannten Problemen führen. Sie sind sehr stark an einer Lösung interessiert und bisher habe ich den Eindruck, dass sie das auch ernst meinen.

Stellungnahme SG P2 Gemeinde Hallbergmoos

Das Landratsamt Freising als zuständiger Straßenbaulastträger der FS 12 ist verantwortlich für die Straßenentwässerung im Bereich der Kreisstraßen.

Es wurde immer schnellstmöglich auf weitergeleitete Beschwerden bzw. gefährliche Situationen reagiert. So wurde eine Beschilderung aufgebaut die innerhalb von kurzer Zeit aktiviert werden kann.

Bei den Terminen mit den verschiedenen Beteiligten ist die Gemeinde Hallbergmoos eingebunden und hat auch bei Bedarf mit Geräten des Bauhofes geholfen.

Das Problem konnte bereits eingegrenzt werden und verschiedene Testmaßnahmen wie z. B. die Filtersäcke in den Straßensinkkästen wurden wieder ausgebaut. Da hier das Wasserwirtschaftsamt München Genehmigungsbehörde ist, müssen die Maßnahmen immer entsprechend abgestimmt bzw. genehmigt werden.

Aus Sicht des SG P2 ist hier eine Lösung in Sicht und das Problem wird gelöst werden.

